

Základní informace o přístupnosti budovy pro osoby se zdravotním postižením

Budova: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov
Kontaktní telefon: +420 951 421 242
E-mail: aopkcr@aopk.gov.cz
Internetová stránka: www.aopk.gov.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením:

~~ANO/NE~~

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopavy: ~~ANO/NE~~

- BUS zastávka Dědinova a Chodov
- METRO zastávka Chodov

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ~~ANO/NE~~

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ~~ANO/NE~~

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ~~ANO/NE~~
- rampa: ~~ANO/NE~~
- zvedací plošina: ~~ANO/NE~~

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ~~ANO/NE~~
- zvonek k přivolání obsluhy: ~~ANO/NE~~
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ~~ANO/NE~~
- interkom: ~~ANO/NE~~

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ~~ANO/NE~~

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ~~ANO/NE~~ (šířka 160 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ~~ANO/NE~~

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ~~ANO/NE~~

Alternativní bezbariérový vchod: ~~ANO/NE~~

3) Pohyb po objektu

V případě komplikací s pohybem po objektu lze klienta (OZP) operativně odbavit v rámci přístupných prostor v objektu: ANO/~~NE~~

Objekt má více podlaží: ANO/~~NE~~

V budově se nachází schodiště: ANO/~~NE~~

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: ANO/~~NE~~

Výtah: ANO/~~NE~~

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO/~~NE~~

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO/~~NE~~

Výtah je průchozí: ANO/~~NE~~

Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO/~~NE~~

Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO/~~NE~~

Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO/~~NE~~

Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO/~~NE~~

Uvnitř kabiny se nachází:

- ovladač s tlačítky: ANO/~~NE~~
- ovladač s tlačítky s reliéfním popisem: ANO/~~NE~~
- dotykový displej: ANO/~~NE~~
- zrcadlo: ANO/~~NE~~
- sklopné sedátko: ANO/~~NE~~
- madlo: ANO/~~NE~~
- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO/~~NE~~
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO/~~NE~~
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/~~NE~~
- indukční smyčka se symbolem: ANO/~~NE~~
- interkom: ANO/~~NE~~

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO/~~NE~~

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO/~~NE~~

4) Vybavení a organizace vnitřních prostor

V objektu se nachází informační/kontaktní místo (prostor pro poskytnutí informací – recepce, vrátnice): ANO/NE

Umístění recepce/informační přepážky/vrátnice informuje fráze majáčku: ANO/NE

Od vchodu vede směrem k recepci/informační přepážce/vrátnici vodicí linie: ANO/NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO/NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO/NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO/NE

V objektu se nachází místo vybavené indukční smyčkou: ANO/NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO/NE

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO/NE

Recepce/vrátnice/informační přepážka je vybavena vyvolávacím systémem či pořadníkem: ANO/NE

Hygienické zázemí:

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO/NE

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO/NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO/NE
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: ANO/NE
- přístupná: přímo z chodby: ANO/NE

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO/NE

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO/NE

Dveře se otevírají ven: ANO/NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 47 cm: ANO/NE
- pevné madlo: ANO/NE
- sklopné madlo: ANO/NE
- velké umyvadlo: ANO/NE
- malé umývatko: ANO/NE
- zrcadlo: ANO/NE
- ovladač nouzové signalizace: ANO/NE
- přebalovací pult: ANO/NE